

## **Reglement op het plaatsen en gebruiken van een brandweerkluis**

### **ARTIKEL 1**

Om een publiek toegankelijk gebouw, instelling of gebouw van commerciële aard na de diensturen toegankelijker te maken met het oog op een snelle interventie van de brandweer, kan er een sleutelkoker geplaatst worden.

Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een bovenvermeld type gebouw of terrein kan onder de in dit reglement bepaalde voorwaarden op dat gebouw of terrein een sleutelkoker plaatsen waarin zich de toegangssleutel bevindt waarmee de brandweer zich, in geval van noodoproep, toegang kan verschaffen. Deze toegangssleutel dient minimaal toegang te verschaffen tot het terrein en tot elk compartiment van de gebouwen. Naast de toegangssleutel kan de koker ook een badge of code bevatten voor het openen van poorten, slagbomen en toegangsdeuren en een lijst met telefoonnummers van verantwoordelijken.

### **ARTIKEL 2**

De sleutelkoker mag slechts in gebruik genomen worden na voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester van Brasschaat.

De aanvraag tot toelating vermeldt:

1. naam en adres van de aanvrager;
2. naam, adres en telefoonnummer van de persoon verantwoordelijk voor het bedrijf of de exploitatie van het gebouw of terrein;
3. het adres van het gebouw of terrein, evenals een precieze beschrijving van de plaats waar de sleutelkoker zal geplaatst worden en van de inhoud van de sleutelkoker.

### **ARTIKEL 3**

Enkel sleutelkokers die kunnen geopend worden met de hoofdsleutel gebruikt door de brandweer van Brasschaat zullen mogen geplaatst worden.

### **ARTIKEL 4**

Na plaatsing dient de brandweerdienst van de ingebruikname schriftelijk in kennis gesteld te worden door de aanvrager. Aan de aanvrager zal een sticker afgeleverd worden die moet worden aangebracht op de klep van de sleutelkoker.

De brandweer zal slechts gebruik maken van sleutelkokers waarop deze sticker is aangebracht.

### **ARTIKEL 5**

Behalve indien in de toelating andere voorwaarden worden opgelegd moet de sleutelkoker:

1. in de gevel of in een solide constructie verankerd worden zodat hij niet kan weggenomen worden;
2. geplaatst worden op een hoogte van +/- 2,50m boven de begane grond of nabij de toegangsdeur, -poort, -slagboom of -hekken;
3. beschermd worden tegen atmosferische omstandigheden.

### **ARTIKEL 6**

De sloten, elektronische lezers, codeklavieren en deuren, welke kunnen geopend worden met de sleutel die zich in de sleutelkoker bevindt, dienen voorzien van de aanduiding "BRANDWEER" (rode letters op witte achtergrond en minimum 50 mm).



ARTIKEL 7

De aanvrager en de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, 1° en 2°, zullen er voor instaan dat:

1. stopzetting van het gebruik van de koker, bij verhuring of verkoop van het gebouw of terrein waar de koker is aangebracht, binnen de 15 dagen schriftelijk aan de burgemeester van Brasschaat wordt gemeld;
2. zich in de koker steeds de passende sleutel, badge of code bevindt evenals de correcte en actuele telefoonnummers;
3. de sleutelkoker regelmatig wordt gecontroleerd en dat eventuele defecten onmiddellijk worden hersteld;
4. de sleutelkoker, -klep en cilinder niet wordt overschilderd of op enige manier aan het zicht wordt onttrokken.

ARTIKEL 8

Elke nieuwe huurder, eigenaar of gebruiker van een gebouw of terrein waar een in dit reglement bedoelde sleutelkoker is aangebracht is gehouden binnen de 15 dagen hetzij een nieuwe aanvraag overeenkomstig artikel 2 te doen, hetzij schriftelijk de buiten gebruikstelling van de sleutelkoker te melden aan de burgemeester van Brasschaat.

ARTIKEL 9

Technische nota voor het plaatsen en gebruiken van sleutelkokers:

1. de sleutelkoker moet van het type "Lecot brandweerbuis, brandweerkuis, vierkante brandweerkuis of opbouw brandweerkuis" passend onder de generale sleutel van de brandweer Brasschaat zijn;
2. hij moet worden verankerd in de muur zodat hij langs de voorzijde onmogelijk kan verwijderd worden;
3. hij moet worden geplaatst op de plaats die in de aanvraag wordt beschreven.

Goedgekeurd door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 30 augustus 2007.

De Secretaris,

W.Hofkens.



De Burgemeester,

D. de Kort.